

# Megfelelőségi Tanúsítvány



**Tanúsítvány szám:** MK 69255797 0001  
**Jegyzőkönyv szám:** 28215908 001  
**Tanúsítvány Tulajdonos:** Pan-Italia Kft.  
2220 Vecsés, Üllői út 835.

**Gyártó:** 73 PEPE SIHFI TESISAT MALZEMELERI IML. ITH. IHR. VE  
PAZ. LTD. STI.  
MERKEZ MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:2 MIMARSINAN B.  
CEKMECE ISTANBUL, TURKEY

**Termék:** Flexibilis hullámosított korrózióálló acél gázbekötőcső  
szerelvény (4605)


**Termék azonosítás:** Modell: 73 PEPE  
(Műszaki adatok a mellékletben.)

**Tanúsítás alapjául szolgáló előírások:** TS EN ISO 10380:2007

**Érvényesség dátuma:** 2021.04.27.

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a fenti követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. A tanúsítvány az érvényesség dátumáig érvényes, feltéve hogy, a vizsgálati előírások és a termék konstrukciója változatlanok az érvényesség időtartama alatt.

**Kiadás dátuma:**  
Budapest, 2017.04.27.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — [www.tuv.hu](http://www.tuv.hu)

**MK 69255797 0001 számú tanúsítvány melléklete**

Oldal 1/1

**Műszaki adatok:**

Névleges méret DN (mm)	Max. megengedhető nyomás PN (bar)	Névleges hosszúság (mm)
12	10	300, 400, 500, 600, 900, 1000
15	10	
20	6	
25	4	
32	2,5	
40	0,5	
50	0,5	


Üzemi hőmérséklet tartomány: (-20) - (+100) °C

Tömlő szerkezet: X type

Tömlő hajlékonyság: Type 1

**Kiadás dátuma:**

Budapest, 2017.04.27.



Tanúsító Szervezet

Szabó Sandor Endre

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu