



**Országos Környezetegészségügyi Intézet**  
**Vízhygiénés és vízbiztonsági főosztály**  
**Vízbiztonsági osztály**

1097 Budapest, Gyáli út 2–6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
 Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1340 Telefax: (1) 215-0148  
 E-mail: borsanyi.matyas@oki.antsz.hu

## Szakvélemény

A Taizhou Tairi Fitting Co. Ltd által gyártott

**KPE csőhöz használatos polipropilén gyorskötő idomok (DN: 20-90mm)**

ivóvízellátás területén történő felhasználásáról

**Ikt.sz.: 6128/2011. OKI**

2011. május 16.

<u>Forgalmazó (kérelmező)</u> <u>neve, címe:</u>	<i>Aquace Kft.</i> <i>2700 Cegléd, Alkotmány u. 22.</i>
<u>Gyártó:</u>	<i>Taizhou Tairi Fitting Co. Ltd.</i> <i>317605, Yungang Area, Chumen, Yuhuan, Zhejiang Province, China</i>
<u>Forgalmazni kívánt</u> <u>termékek anyaga:</u>	<i>Topilene J340 polipropilén</i> <i>NBR tömítés</i>
<u>Engedélyezett</u> <u>felhasználási terület:</u>	<i>Ivóvízellátás (max. 30 °C)</i>

A kérelmező (Aquace Kft.) a fenti táblázatban nevesített gyorskötő idomokat szeretné az ivóvízellátás területén forgalmazni, ezzel kapcsolatban kérte ki véleményünket. A szakvéleményezéshez szükséges dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta, valóságtartalmukért a kérelmező felel.

A kérelmező csatolta a az idomok technikai adatlapját, európai uniós ország higiénés minősítését (National Institute of Public Health – Varsó).

A kötőelemek anyaga polipropilén, a tömítés NBR gumi. A termékek (tömítéssel szerelve) rendelkeznek európai uniós országok higiénés minősítésével, ezért nem tartottuk szükségesnek a kioldódás vizsgálat elvégzését.

Figyelembe véve a megfelelő minősítést, a vízzel érintkező felületet, a kötőidomok ivóvízellátás területére történő alkalmazását – vízhygiénés szempontból - nem tartjuk aggályosnak.

Az alkalmazási engedélyt a következő feltételek betartása mellett javasoljuk megadni:

1. Az engedély kizárólag az Országos Környezetegészségügyi Intézethez benyújtott dokumentumoknak megfelelő minőségű, a Taizhou Tairi Fitting Co. Ltd által gyártott **KPE csőhöz használatos polipropilén gyorskötő idomok (DN: 20-90 mm)** vonatkozik. Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.
2. A termékekkel érintkező ivóvíz hőmérséklete a 30 °C-ot nem haladhatja meg, erről a forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni.
3. A szerelvényekre vonatkozó tisztítási ill. fertőtlenítési utasítást a gyártónak/forgalmazónak egyértelműen a felhasználó tudomására kell hoznia.

A nyilvántartásba vételt jelen szakvéleményünk alapján, a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól kell kérniük. Szakvéleményünk felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.

*Sebestyén Attila*  
Dr. Borsányi Mátyás  
osztályvezető



*Dr. Pelczéder Agnes*  
M. Pelczéder Agnes  
témafelelős