

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZE 9984 alapján
Nyilatkozat azonosító: TNY32/7

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja:** Mtech multilayer kompozit PE-RT/Al/PE-RT többrétegű vízellátási és fűtés cső.
2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i):** Az MSZ EN 21003 szabványnak megfelelő, 16, 18, 20, 26 és 32 mm átmérőjű, kompozit PE-RT/Al/PE-RT többrétegű csövek és présidomok vízellátási és fűtési csőhálózatokként alkalmazhatók a következők szerint:
Melegvíz hálózatokban 2. osztály (70 °C) - max. 80 °C - 10 bar,
Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max. 70°C-10 bar,
Magas hőmérsékletű radiátorfűtési rendszerekben 5. osztály max. 90°C-10 bar.
Ivóvízhálózatokban csak a 201/2001. (X.25.) kormányrendelet előírása szerint érvényes NNK egészségügyi engedéllyel rendelkező alapanyagokból készült csövek alkalmazhatók.
3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe:**
Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.
4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP):**

Általános célú víz szállítása esetén: az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet: **4-es rendszer**

Emberi fogyasztásra szánt víz szállítása esetén:

- az Európai Bizottság (1999/472/EC és a 2002/359E/K) határozatai, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján a higiéniai tulajdonságokra: **1+ -os rendszer**
- a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szerinti eljárás

Kijelölt tanúsító szerv:

Általános tulajdonságokra: 4-es rendszer

Emberi fogyasztásra szánt víz szállítása esetén: Nemzeti Népegészségügyi Központ (illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabály által kijelölt szervezet)

5. **Nemzeti szabvány/ National standard:** MSZE 9984

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

6.1. Csőosztály: 2

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	MSZE 9984 3.1 szakasza szerint: D-s1, d0	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 EN ISO 11925-2	MSZE 9984
Belső nyomásállóság	MSZE 9984 3.2 szakasz Melegvíz hálózatokban 2. osztály (70 °C) - max. 80 °C - 10 bar,	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	
Méreték és mérettűrések (mm)	MSZE 9984 3.3 szakasz MSZ EN ISO 21003 8.2. pontnak megfelelő	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	MSZE 9984 3.4 szakasz Melegvíz hálózatokban 2. osztály (70 °C) - max. 80 °C - 10 bar nyomásértéken víztömör	MSZ EN ISO 19893	
A belső nyomásállóság tartóssága	MSZE 9984 3.6. szakasz Melegvíz hálózatokban 2. osztály (70 °C) - max. 80 °C - 10 bar nyomásértéknek megfelelő	MSZ EN ISO 1133-1	
A csatlakozások tartóssága	MSZE 9984 3.6.2 szakasz Tartós	MSZ EN ISO 19893	
Veszélyes anyagok kibocsátása	MSZE 9984 3.7 szakasz NPD		
Higiéniai tulajdonság	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd. a 7. pontot

6.2. Csőosztály: 4

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	MSZE 9984 3.1 szakasza szerint: D-s1, d0	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 EN ISO 11925-2	MSZE 9984
Belső nyomásállóság	MSZE 9984 3.2. szakasz Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max.70°C-10bar,	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	
Méreték és mérettűrések (mm)	MSZE 9984 3.3. szakasz MSZ EN ISO 21003 8.2. pontnak megfelelő	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	MSZE 9984 3.4. szakasz Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max. 70°C-10 bar nyomásértéken víztömör	MSZ EN ISO 19893	
A belső nyomásállóság tartóssága	MSZE 9984 3.6. szakasz Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max.70°C-10 bar nyomásértéknek megfelelő	MSZ EN ISO 1133-1	
A csatlakozások tartóssága	MSZE 9984 3.6.2 szakasz Tartós	MSZ EN ISO 19893	
Veszélyes anyagok kibocsátása	MSZE 9984 3.7 szakasz NPD		
Higiéniai tulajdonság	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd. a 7. pontot

6.3. Csőosztály: 5

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	MSZE 9984 3.1 szakasza szerint: D-s1, d0	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 EN ISO 11925-2	MSZE 9984
Belső nyomásállóság	MSZE 9984 3.2. szakasz Magas hőmérsékletű radiátorfűtési rendszerekben 5. osztály max. 90°C-10 bar,	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	
Méreték és mérettűrések (mm)	MSZE 9984 3.3 szakasz MSZ EN ISO 21003 8.2. pontnak megfelelő	MSZ EN ISO 3126	
Víztömorség	MSZE 9984 3.4. szakasz Magas hőmérsékletű radiátorfűtési rendszerekben 5. osztály max. 90°C-10 bar nyomásértéken víztömör	MSZ EN ISO 19893	
A belső nyomásállóság tartóssága	MSZE 9984 3.6. szakasz Magas hőmérsékletű radiátorfűtési rendszerekben 5. osztály max. 90°C-10 bar nyomásértéknek megfelelő	MSZ EN ISO 1133-1	
A csatlakozások tartóssága	MSZE 9984 3.6.2. szakasz Tartós	MSZ EN ISO 19893	
Veszélyes anyagok kibocsátása	MSZE 9984 3.7 szakasz NPD		
Higiéniai tulajdonság	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd. a 7. pontot

7. Egyéb vonatkozó dokumentumok: Az 5/2023 (I.12.). Korm. rendelet szerinti, NNK által kiadott **48770-2/2021/KTEF** és **NNGYK/52112-4/2025** számú nyilvántartásba vételi igazolások.

Az 1. pontban meghatározott termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Kelt: Debrecen, 2025-09-10

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:


Kurgyis Miklós
gyárigazgató


Szemán Attila
TE és IR vezető