

Minőségi bizonyítvány

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Cg. 14-09-304811		2. Gyártó: PERÓ GÁZ KFT. Telephely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Tel.: 82 / 410-859, fax: 82 / 321-916	
3. A termék szabatos megnevezése: Csatlakozó készlet, G5/4" - DN25			
4. Mennyiség: 1 db	5. Méret: L = 42 mm	6. Gyártás ideje: 2018.	7. Gyártási szám: 2018 /
8. VTSZ szám: 7310-1000	9. Nyomáspróba jegyzőkönyv száma: 2018 /		
10. Szállítási, raktározási előírások: Mechanikai sérüléstől védeni	11. Csomagolás: Kartondoboz	12. Termékazonosító: G5/4" - DN25	
13. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):			
Csatlakozó toldat: - A37 vn. acélcső (MSZ 29/86) Hollandi: - EN-GJMW-400-5 fehér temperöntvény (EN 1562) Csatlakozó méretek: - G5/4" - DN25 hegeszthető Felületkezelés: - Fe/Zn 12C galvanizált bevonat / natúr (MSZ 8724)			
14. Minősítés, osztályba sorolás:			
Megfelelő			
15. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: Gyártásközi- és végellenőrzés			
16. Egyéb adatok, tartozékok:		17. A minőségi bizonyítvány kiállításának aláírása: Kaposvár, 2018. hó nap	
1. csatlakozó toldat 1 db		 PERÓ GÁZ KFT. (1.) Adószám: 12756375-2-14 Tel.: 30/4915-903, Fax: 82/321-916 Sz.: 10403909-39020895-00000000 aláírás, bélyegző	
2. hollandi 1 db			

Minőségi bizonyítvány

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Cg. 14-09-304811		2. Gyártó: PERÓ GÁZ KFT. Telephely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Tel.: 82 / 410-859, fax: 82 / 321-916	
3. A termék szabatos megnevezése: Csatlakozó készlet, G5/4" - DN25			
4. Mennyiség: 1 db	5. Méret: L = 42 mm	6. Gyártás ideje: 2018.	7. Gyártási szám: 2018 /
8. VTSZ szám: 7310-1000	9. Nyomáspróba jegyzőkönyv száma: 2018 /		
10. Szállítási, raktározási előírások: Mechanikai sérüléstől védeni	11. Csomagolás: Kartondoboz	12. Termékazonosító: G5/4" - DN25	
13. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):			
Csatlakozó toldat: - A37 vn. acélcső (MSZ 29/86) Hollandi: - EN-GJMW-400-5 fehér temperöntvény (EN 1562) Csatlakozó méretek: - G5/4" - DN25 hegeszthető Felületkezelés: - Fe/Zn 12C galvanizált bevonat / natúr (MSZ 8724)			
14. Minősítés, osztályba sorolás:			
Megfelelő			
15. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: Gyártásközi- és végellenőrzés			
16. Egyéb adatok, tartozékok:		17. A minőségi bizonyítvány kiállításának aláírása: Kaposvár, 2018. hó nap	
1. csatlakozó toldat 1 db		 PERÓ GÁZ KFT. (1.) Adószám: 12756375-2-14 Tel.: 30/4915-903, Fax: 82/321-916 Sz.: 10403909-39020895-00000000 aláírás, bélyegző	
2. hollandi 1 db			

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Sorszám:

MSZ EN 10204 - 3.1

1. A termék gyártója:

PERÓ GÁZ KFT.

Tel.: 30 / 4915-903, 82 / 410-859

Székhely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.

Fax: 82 / 321-916

Telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.

E-mail: pero@perogaz.hu

Cg: 14-09-304811

Web: www.perogaz.hu

2. A termék típusa, megnevezése:

Csatlakozó készlet, G5/4" - DN25

3. A termék rendeltetése:

A termék a lakossági és kommunális gázellátás műszaki tartozékaként került kialakításra. A csatlakozó készlet a gázfogyasztó vezetékekbe épített megfelelő szerelvények és berendezések (golyóscsap, gáznyomás-szabályozó, gázmérő, összekötő) össze-kapcsolására nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást.

4. Gyártás ideje:

2018. év hó nap

5. Termékazonosító:

G5/4" - DN25

5. Vonatkozó előírás:

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (MBSZ - Műszaki Biztonsági Szabályzat) EKO-SZ-221 Műszaki Biztonsági Szabályzat (E.ON Közép-dunántúli Gázhalózatí Zrt.) TT 4000 Technológiai Utasítás (TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.) T-04 Technológiai Utasítás (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) FG-III-B31-TU001 ill. -MK007 Műszaki Követelmény (NKM Földgázhalózatí Kft.)

6. Érvényességi idő:

visszavonásig érvényes

7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő:

Peróczi István

ügyvezető igazgató

8. A nyilatkozat kiállításának aláírása, a kiadás dátuma:

 **PERÓ GÁZ KFT.**
(7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.
(1.) Adószám: 12756375-2-14
Tel.: 30/4915-903, Fax: 82/321-916
Szl.: 10403909-39020895-00000000

.....
aláírás, bélyegző

Kelt: Kaposvár, 2018. hó nap

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Sorszám:

MSZ EN 10204 - 3.1

1. A termék gyártója:

PERÓ GÁZ KFT.

Tel.: 30 / 4915-903, 82 / 410-859

Székhely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.

Fax: 82 / 321-916

Telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.

E-mail: pero@perogaz.hu

Cg: 14-09-304811

Web: www.perogaz.hu

2. A termék típusa, megnevezése:

Csatlakozó készlet, G5/4" - DN25

3. A termék rendeltetése:

A termék a lakossági és kommunális gázellátás műszaki tartozékaként került kialakításra. A csatlakozó készlet a gázfogyasztó vezetékekbe épített megfelelő szerelvények és berendezések (golyóscsap, gáznyomás-szabályozó, gázmérő, összekötő) össze-kapcsolására nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást.

4. Gyártás ideje:

2018. év hó nap

5. Termékazonosító:

G5/4" - DN25

5. Vonatkozó előírás:

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (MBSZ - Műszaki Biztonsági Szabályzat) EKO-SZ-221 Műszaki Biztonsági Szabályzat (E.ON Közép-dunántúli Gázhalózatí Zrt.) TT 4000 Technológiai Utasítás (TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.) T-04 Technológiai Utasítás (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) FG-III-B31-TU001 ill. -MK007 Műszaki Követelmény (NKM Földgázhalózatí Kft.)

6. Érvényességi idő:


visszavonásig érvényes

7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő:

Peróczi István

ügyvezető igazgató

8. A nyilatkozat kiállításának aláírása, a kiadás dátuma:

 **PERÓ GÁZ KFT.**
(7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8.
(1.) Adószám: 12756375-2-14
Tel.: 30/4915-903, Fax: 82/321-916
Szl.: 10403909-39020895-00000000

.....
aláírás, bélyegző

Kelt: Kaposvár, 2018. hó nap