

Telepítési, Használati Útmutató és Felhasználói Tájékoztató

Varem zárt, membrános tágulási tartályok

Épületgépészeti felhasználási, alkalmazási területek:
épületek fűtési rendszerei
ivóvíz- és használati melegvíz ellátás [maximum 65°C]

Maximális nyomás: az adott típus adattáblája szerint (pl: 8 bar / 10 bar)
Maximum hőmérséklet: 99 °C
Minimum hőmérséklet: -10 °C

Termék típusok:

EXTRAVAREM LC 5-8-12-18-25-40 L

MAXIVAREM LC 35-50-60-80-100-150-200-250-300-400 L

MAXIVAREM LS 40-50-60-80-100-150-200-300-500-750-1000-2000L

INTERVAREM 5-8-12-19-20-24-25-40 L

Varem zárt, membrános tágulási tartályok telepítési útmutató

A termék beépítését csak megfelelő képesítéssel rendelkező csőszerelő végezheti a szakma szabályainak és az előírások betartásával.

A tágulási tartály előnyomását a vízhálózati szakasz feltöltése előtt kell beállítani, az adott felhasználási hely adottságainak és sajátosságainak figyelembe vételével.

Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás területen a termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező más termékek, alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet előírásainak.



Használati Útmutató és Felhasználói Tájékoztató

Alkalmazási terület: ivóvíz- ellátás, használati melegvíz- ellátás [maximum 65°C]

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

A termék beépítését csak megfelelő képesítéssel rendelkező csőszerelő végezheti a szakma szabályainak betartásával.

Tekintettel arra, hogy a melegvíz oldóképessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, melegvíz szükséglet esetén célszerű azt felmelegítve fogyasztani.

A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és az 528/2012/EU rendeletben leírtaknak kell megfelelni.

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első hetekben fémes és szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás területen a termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező más termékek, alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet előírásainak.

